

## **Справка по итогам проведения проверок противопожарного состояния объектов**

На основании п. 3 протокола аппаратного совещания при главе города от 30.03.2018 № 17, а также в соответствии с приказом управления образования от 05.04.2018 № 306 «Об организации и проведении проверок противопожарного состояния объектов» в апреле 2018 года в 42 дошкольных образовательных учреждениях и 21 общеобразовательном учреждении проведены проверки противопожарного состояния объектов и внеплановые объектовые тренировки на случай возникновения возгорания (пожара).

С целью контроля проведения внеплановых учебных тренировок во все учреждения осуществлен выход специалистов отделов управления образования города Березники, а также специалиста по охране труда и гражданской обороне Фельбер Н.В.

Основная цель проведенных тренировок: выработать у персонала образовательных учреждений навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, умение идентифицировать опасную ситуацию.

В ходе проверок осуществлен контроль подготовительных мероприятий (наличие приказа о проведении тренировки, проведение инструктажа по ПБ, учебного занятия), контроль порядка действий администрации и сотрудников по организации эвакуации, знание правил взаимодействия со спасательными командами.

Руководителями учреждений организована эвакуация детей и сотрудников в течение от 3 до 12 минут (в зависимости от количества классов (групп) и участия в эвакуации групп раннего возраста (ДОУ)), организовано спасение уставных документов и материальных ценностей, медицинских документов учащихся/воспитанников.


В результате проверок было установлено, что руководителями образовательных учреждений назначены должностные лица, ответственные за пожарную безопасность объектов; организовано обучение сотрудников правилам пожарной безопасности; разработаны инструкции о соблюдении противопожарного режима и о действиях людей при возникшем пожаре; оформлены информационные стенды по обеспечению пожарной безопасности.

Однако в ходе проверок было отмечено, что не во всех учреждениях сотрудниками правильно выполняется алгоритм действия во время эвакуации; не на всех объектах (холдингах) руководителями назначены ответственные за пожарную безопасность; работники ЧОО, осуществляющие охрану в учреждениях, не обучены действиям в случае возникновения пожара в образовательных учреждениях.

По результатам проверок руководителям даны следующие рекомендации:

1. Формулировать четкий доклад о проводимой тренировке (ОУ, адрес, очаг возгорания, количество эвакуируемых детей и сотрудников, без привлечения спец. техники, ФИО передающего, ФИО принявшего) в ЕДДС, управление образования (в начале тренировки и после завершения учебной эвакуации) (ДОУ №№6,29,31,35,37,66,67,72,73,77,80,81, МАОУ СОШ с УИОП № 3, МАОУ СОШ № 29).
2. Продумать порядок оповещения сотрудников о месте возгорания (все ДОУ за исключением ДОУ №3 корпус 2, расположенный по адресу: ул.Юбилейная,52; ДОУ № 6 корпус 2, расположенный по адресу: ул.Юбилейная,76; ДОУ №№ 44, 80, где установлена автономная система оповещения о ЧС).
3. Продумать место сбора всех групп ДОУ для подсчета эвакуированных, а также безопасного выхода с территории (не по путям следования спец. техники) (ДОУ №№ 4,15,17,24,37,66,67,74,90).
4. Руководителям холдингов назначить ответственных за ПБ в каждом здании.
5. Провести повторный инструктаж по теме: «Действия личного состава и воспитанников (учащихся) во время возникновения пожара (с элементами эвакуации)» (все учреждения).
6. Отработать с организацией, обслуживающей АПС, качество звукового оповещения об эвакуации (школы №№ 15, 3, ДОУ № 3, 6 (корпус 1)).
7. Предусмотреть должностной инструкцией сотрудника охранных организаций обеспечивать качественно пропускной режим (знать о наличии посторонних людей в здании) (общеобразовательные учреждения).

Заместитель начальника управления



Т.В.Халиулина